



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Московской области)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г.о. Химки, 141410
Телефон: (498) 505-41-68 Факс: (498) 505-41-78

11.09.2019 № 3053-1-1-20

На № _____ от _____

По вопросу рассмотрения обращения

Уважаемый Александр Сергеевич!

Главное управление МЧС России по Московской области рассмотрело Ваше обращение от 13.08.2019 № 34171728, поступившее из Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, кадастровый квартал 50:12:0102117.

С целью проверки изложенных в обращении доводов сотрудником Главного управления организован выезд на место, в ходе которого установлено, что указанная Вами лесопосадка расположена на землях населенных пунктов. На территории данной лесопосадки отсутствуют какие-либо здания или сооружения, а также автомобильные дороги.

Обращаем Ваше внимание, что действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности устанавливаются требования о необходимости устройства пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям (п. 1, ч. 1, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). При этом, необходимость устройства пожарных проездов и подъездных путей к

лесным насаждениям, а также землям населенных пунктов, не предполагающим наличия каких-либо построек, вышеуказанными положениями требований пожарной безопасности, не регламентируется.

По вопросу посыпания рассматриваемой территории щепой, полученной в результате измельчения порубочных остатков, сообщаем, что указанное мероприятие не противоречит действующим требованиям пожарной безопасности.

Начальник Главного управления

С.А. Полетыкин